

Bestätigung

Trockensteigleitungen in Hochhäusern

(Fest installierte Leerrohre zum Wassertransport und Wasserbezug für die Feuerwehr)

Ausgabe 09/2012

Gemeinde _____

Strasse _____

Geb.-Nr. _____

Nutzung _____

Alle der Sicherheit und dem Brandschutz dienenden Einrichtungen und Anlagen sind ordnungsgemäss zu unterhalten, periodisch zu kontrollieren und stets funktionstüchtig zu halten. Bestehende Trockensteigleitungen sind durch den Gebäudeeigentümer/Vertreter überprüfen zu lassen

Anforderungen an die Trockensteigleitung:

- | | Ja | Nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| – Anschluss für Einspeisung grundsätzlich auf der Interventionsebene der FW | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| – Leicht zugänglich, auch für TLF oder Motorspritze | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| – Auffällige, gut erkennbare Kennzeichnung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Leitung:

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| – Werkstoff nicht brennbar oder unter Putz verlegt mit Feuerwiderstand EI30 oder entsprechend geschützt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| – Mindestrohrweite 2“ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| – Betriebsdruck mindestens 16 bar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Anschlüsse (Abgänge) innerhalb des Gebäudes:

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| – Je Geschoss jeweils ein Anschluss im Treppenhaus | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| – Absperrschieber bei jedem Anschluss | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| – Storzkupplung 55 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bemerkungen zu den oben aufgeführten Punkten:

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Gebäudeeigentümer/Vertreter, dass die im oben genannten Gebäude installierte Trockensteigleitung funktionstüchtig ist und sich in einsatzbereitem Zustand befindet.

Kontrolle durchgeführt Datum _____ Unterschrift _____

Gebäudeeigentümer/Vertreter Datum _____ Unterschrift _____

Hinweis: Für allfällige Einsatzplanungen und Funktionskontrollen der Trockensteigleitungen nehmen Sie mit der zuständigen Feuerwehr Kontakt auf.