

Dossier n°
N° BSA

Entreprise

Objet

Rapport d'essai

Éclairage de sécurité / Alimentation de sécurité

Signalisation des voies d'évacuation et des issues

Les installations techniques de protection incendie doivent correspondre à l'état de la technique et être conçues, dimensionnées, réalisées et entretenues de telle sorte à être en état de marche et fonctionnelles en tout temps.

Les valeurs mentionnées dans ce rapport correspondent aux exigences en vigueur de l'AEAI.

	Oui	Non
1 Alimentation de sécurité		
– L'alimentation de sécurité est-elle installée dans les règles ?		
– Lampes individuelles fonctionnant sur batterie d'accumulateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Groupes ou batterie centralisée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– La durée de fonctionnement du réseau de distribution correspond-elle à la durée nominale ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Le propriétaire / l'exploitant est-il au courant du fonctionnement et de l'entretien ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Éclairage de sécurité		
– Chaque lampe de sécurité est-elle reconnaissable ou signalée comme telle ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Enclenchement : automatique après < 0.5 sec., après < 5 sec. 50 % de l'éclairage exigé et après < 60 sec. 100 % de l'éclairage exigé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– La durée de fonctionnement nominale est-elle d'au moins 30 minutes ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– L'éclairage minimal dans les voies d'évacuation et les pièces requises est-il d'1 lux pendant 30 minutes ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Signalisation des voies d'évacuation et des issues		
– Les signaux de secours sont-ils installés de manière permanente, dans les dimensions (hauteur minimale d'un côté 50 mm) et avec la perceptibilité requises ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Dans les affectations ci-après, les signaux de secours sont-ils rétroéclairés ou munie d'un éclairage de sécurité (en mode permanent) lors de la présence de personnes ?		
– locaux recevant un grand nombre de personnes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– grands magasins et surfaces de vente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remarques au sujet des points susmentionnés

Par sa signature, l'installateur/l'entreprise spécialisée confirme que les dispositifs de sécurité installés dans le bâtiment susmentionné sont en état de marche et prêts à fonctionner en tout temps.

Prénom et nom

Entreprise

Signature

Date